

# 臺南市立竹橋國中健康促進學校成果

主題：視力保健

內容：進行照度檢查、教室燈光照明度良好，菸害、反毒宣導。



每學期進行班級桌面照度檢查



每學期進行班級黑板照度檢查



教室燈光照明度良好



學校門口利用菸害布條宣導



學校張貼禁菸標誌



學校佈告欄張貼反毒資訊



水塔定期清洗



飲水機定期檢驗




# 竹橋國中113學年度第2學期教室照明現況測量紀錄表

填表日期:114年2月25日


度位 (LUX) 置	課 桌 部 分													黑 板 部 分													測量時間與天候		
	課 桌 面 照 度 (Lux)									燈 具				合格 與否	備 註	黑 板 面 照 度 (Lux)						燈 具			合格 與否	備 註	月 日	時 間	天 候
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均值	W	管	盞/支			A	B	C	D	E	F	平均值	W	管					
一年忠班	1078	984	1035	712	956	917	1321	1536	1653	1132	40W	18	V	956	663	985	576	1045	731	826	40W	2	V	2023/2/22	08:10	晴			
二年忠班	660	645	543	743	648	624	1264	874	813	757.1	20W	36	V	791	543	663	726	868	573	694	40W	2	V	2023/2/22	08:25	晴			
三年忠班	776	853	854	712	853	821	948	1086	986	876.6	40W	18	V	857	593	774	544	963	564	715.8	40W	2	V	2323/2/22	08:40	晴			
自然科教室	746	1045	902	1561	1598	784	1641	1681	1493	1272	40W	20	V	818	867	814	657	945	892	832.2	40W	2	V	2023/2/22	10:05	晴			
電腦教室	732	871	945	663	573	616	865	828	685	753.1	40W	10	V	587	584	573	557	617	581	583.2	40W	0	×	2023/2/22	10:20	晴			
圖書室	542	401	395	329	359	561	962	426	561	504	20W	36	V	482	523	584	556	548	597	548.3	40W	2	V	2023/2/22	10:40	晴			
	633	839	792	562	462	473	1112	799	756	714.2				572	563	602	476	483	452	524.7									

依圖1之位置以桌面高度為基準,使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上,再以各值之和除以9,則為平均值.



圖一 課桌部分測量位置圖  
測量高度:桌面水平照度

依圖2之位置以黑板面為基準,使用照度計所得之照度值(LUX)記錄於表上,再以各值之和除以6,則為平均值.



圖二 黑板部分測量位置圖  
測量面:黑板面垂直照度

承辦人

護理師高秀雲

訓導組長

代理教師黃雅嬪  
訓導組長

教導主任

教師兼代理教導主任陳雯玲

校長

臺南市立竹橋國民學校校長陳慧如